


平行检验记录表

工程名称: 荆门万华居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JMWH-PXJY-025

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏组件	设备型号规格	SF156*156-72-P330
		生产厂家	向日葵(浙江)	安装位置	2#仓库屋顶
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	光伏组件	施工规范及设计	开箱发现 2 块破碎板	不合格	
2					
3					
4					
检验结论			 万华家居二期 施工区域: 万华厂内 施工内容: 2#仓库屋顶光伏设备安装 开槽预埋件 施工负责人: 张瑞基 监理单位: 李仁江、黄和梅 检查时间: 2019.11.19 10:23 天气: 多云 10℃ 地点: 荆门市 东宝区 广安路		
检验仪器及编号			观感		
检验人员	李仁江 张清	检验日期			



扫描全能王 创建