

平行检验记录表

工程名称：荆门万华居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHL-JMW-19JY-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	檩条配件	材料型号规格	XZ180×70×20×2.0 Q345B Φ12 圆钢
		生产厂家	荆门市日月兴建材有限公司	使用部位	1、2、3#仓库
	工序	工序名称		施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	材质		应符合设计要求	合格	
2	尺寸、型号		应符合设计尺寸	合格	
3	施工工艺		应符合安装施工工艺规范	合格	
4	Φ12 圆钢		图纸设计	不合格	立即退场
5					
检验结论			材料符合设计要求 Φ12 圆钢不符合设计要求，现场测量为 Φ10.5，不合格已退场，不予退场。		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺		
检验人员	李仓文		检验日期	2019 年 9 月 18 日	



扫描全能王 创建