

平行检验记录表

工程名称：荆门万华居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHLJ-JMWII-PXJY-005

检验对象分类			□设备		●材料	⊙工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格		
		生产厂家		安装位置		
	材料	材料名称	支架导轨	材料型号规格	压块	
		生产厂家	迈贝特（夏门）	使用部位	1、2、3、4#仓库、活动中心、木片仓	
	工序	工序名称		施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	
		其他				
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注	
1	材质		应符合设计要求	合格		
2	除锈防腐		应符合设计要求和现行有关标准和规定	符合要求		
3	尺寸、型号		应符合设计尺寸	不合格		
4	施工工艺		应符合安装施工工艺规范	合格		
5						
检验结论			压块厚度不合格,不符合设计要求			
检验仪器及编号			卷尺、数显卡尺			
检验人员		彭文荣		检验日期	2024 年 09 月 27 日	



扫描全能王 创建