

平行检验记录表

工程名称：荆门万华居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JMWH-PXJY-022

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏桥架 接地偏铁	材料型号规格	100*50*1.0 400*100*1.5
		生产厂家	湖北华联热浸锌有限公司	使用部位	1#、2#、3#、4#仓库/活动中心/木片仓及箱变接地
	工序	工序名称		施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	桥架、	几何尺寸、镀锌应符合设计要求	符合要求	有检验报告	
2	偏铁	尺寸、镀锌应符合设计要求	符合要求	有检验报告	
检验结论		符合设计图纸要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、数显卡尺、涂层测厚仪			
检验人员			2016 年 6 月 31 日		

