


平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-075

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	27#场区集电线路高压、通讯电缆敷设	实施单位	安徽天太太阳能工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	型号、电压及规格		设计要求	符合要求	
2	走向、标高		整齐清楚、电缆标志桩清晰、齐全，距离地面距离不小于0.7M，铺沙、盖砖保护	符合要求	
3	敷设地点检查		无积水、沉陷	符合要求	
4	电缆并列敷设的净距、排列		设计要求、排列整齐	符合要求	
5	电缆弯曲半径		设计要求	符合要求	
6	外观		无损伤	符合要求	
7	绝缘检查		好良	符合要求	
8					
9					
10					
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺、兆欧表、摇表		
检验人员			检验日期	2020年9月17日	