

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-017

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	27#区管桩支架基础定位放样及高程控制	实施单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	控制桩测设		主轴线设控制桩 4 个，符合现场施工要求	符合要求	
2	平面控制桩精度		符合二级导线的精度要求，主发电区系统建筑物且应符合现行有关标准的规定	符合要求	
3	高程控制桩精度		应符合三等水准的精度要求	符合要求	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺、水准仪		
检验人员	严廷贵		检验日期	2019 年 11 月 21 日	