

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔产业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-022

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	26#区预应力管桩施工	实施单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	桩位偏差		设计要求	符合要求	
2	桩身检测		设计要求	符合要求	
3	桩顶标高		设计要求±50	个别标高偏低	
4	承载力		设计要求	符合要求	
5	桩头焊接质量及防腐		设计及标准规范要求要求	符合要求	
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			个别标高存在偏差		
检验仪器及编号			水准仪、水平尺		
检验人员	严廷贤		检验日期	2019年1月2日	