

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJBHYJP-CZZH-PX-027

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	30、31、32、33、34# 区预应力管桩施工	实施单位	羲和电力有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	桩位偏差	设计要求	个别桩位偏差较大，影响耳板焊接	以要求整改	
2	桩身检测	设计要求	符合要求		
3	桩顶标高	设计要求±50	符合要求		
4	承载力	设计要求	符合要求		
5	桩头焊接质量及防腐	设计及标准规范要求要求	符合要求		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		整体符合要求			
检验仪器及编号		水准仪、水平尺			
检验人员	蒋冲焱	检验日期	2019年11月7日		