

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-049

| 检验对象分类       |                          |                                                | <input type="checkbox"/> 设备    | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备                       | 设备名称                                           |                                | 设备型号规格                      |                                        |
|              |                          | 生产厂家                                           |                                | 安装位置                        |                                        |
|              | 材料                       | 材料名称                                           |                                | 材料型号规格                      |                                        |
|              |                          | 生产厂家                                           |                                | 使用部位                        |                                        |
|              | 工序                       | 工序名称                                           | 30#、31#、32#、33#、34#<br>电缆沟土方开挖 | 实施单位                        | 羲和电力有限公司                               |
| 序号           | 检 验 项 目                  | 质量标准                                           | 质量检验结果                         | 备 注                         |                                        |
| 1            | 基底土性                     | 应符合设计要求                                        | 符合要求                           |                             |                                        |
| 2            | 边坡、表面坡度                  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于2%的坡度。 | 符合要求                           |                             |                                        |
| 3            | 基坑、基槽标高偏差                | 0~-50mm                                        | 符合要求                           |                             |                                        |
| 4            | 基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差 | +20~0mm                                        | 符合要求                           |                             |                                        |
| 5            | 基坑、基槽表面平整度               | ≤20mm                                          | 符合要求                           |                             |                                        |
| 检验结论         |                          | 符合要求                                           |                                |                             |                                        |
| 检验仪器及编号      |                          | 卷尺                                             |                                |                             |                                        |
| 检验人员         | 严志贤                      | 检验日期                                           | 2020年01月15日                    |                             |                                        |