


平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJBHYJP-CZZH-PX-086

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	27#场区接地网敷设	实施单位	安徽天太太阳能工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	圆钢型号、规格		设计要求	符合要求	
2	圆钢镀锌层厚度		设计要求	符合要求	
3	焊接搭接面		设计要求	符合要求	
4	焊缝质量		设计要求	符合要求	
5	焊接接头防腐		设计要求	符合要求	
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			涂层测厚仪		
检验人员			检验日期	2020 年 4 月 2 日	