

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目

编号：TJBHYJP-CZZH-PX-113

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	21#、22#、23#电缆井开挖	实施单位	安徽天太太阳能工程有限公司
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	基底土性		应符合设计要求	符合要求	
2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。	符合要求	
3	基坑、基槽标高偏差		0~-50mm	符合要求	
4	基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差		+20~0mm	符合要求	
5	基坑、基槽表面平整度		≤20mm	符合要求	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺、水准仪		
检验人员	李仓立		检验日期	2020年05月12日	