


平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代渔业园（光伏部分）项目
编号：TJBHYJP-CZZH-PX-119

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	38#、39#、40#箱变端电缆 终端头制作	实施单位	安徽天太太阳 能工程有限 公司
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	不直度	<1 mm/m,<3 mm/全长	符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	符合要求		
3	水平度	<1 mm/m,<3 mm/全长	符合要求		
4	高度、方向	符合设计要求	符合要求		
5	与支架连接	牢固可靠	符合要求		
6	交流侧电缆接线前电缆 绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ，校 对电缆相序	符合要求		
7	防火包	填实，无缝隙	符合要求		
8	防火堵料	密实，无缝隙	符合要求		
9	防火涂料或阻火包带使 用	电力电缆接头两侧或相邻 电缆 2m~3m 长区段	符合要求		
10		阻火隔墙两侧电缆	符合要求		
11	防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	符合要求		
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			接地电阻测试仪		
检验人员			检验日期	2020 年 05 月 18 日	