

平行检验记录表

工程名称：邯郸涉县光润新能源 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-PXJY-06

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	导轨	材料型号规格	30*40*6070/30*40*4230
		生产厂家	南京苏铝新能源科技有限公司	使用部位	光伏
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观尺寸		30*40*6070/30*40*4230	合格	
2	基材厚度		1.2	合格	
3	镀膜厚度		平均≥15	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺、卷尺、镀锌层测厚仪		
检验人员	孙金龙		检验日期	2019 年 11 月 04 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

平行检验记录表

工程名称：邯郸涉县光润新能源 5.5 兆瓦分布式项目 编号：ZHJL-SXGR-PXJY-07

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	桥架	材料型号规格	100*50*1.2*1.0/150*75*1.2*1.0/200*100*1.1.0/400*100*2.0*1.2/400*200*2.0*1.2
		生产厂家	天津予晟峰钢铁有限公司	使用部位	光伏
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观尺寸		100*50*1.2*1.0/150*75*1.2*1.0/200*100*1.1.0/400*100*2.0*1.2/400*200*2.0*1.2	合格	
2	基材厚度		1.0/1.2	合格	
3	镀膜厚度		平均≥65 μ m	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺、卷尺、镀锌层测厚仪		
检验人员	孙金龙		检验日期	2019 年 11 月 18 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

平行检验记录表

工程名称：邯郸涉县光润新能源 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-PXJY-08

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	扁铁	材料型号规格	40*4/50*5
		生产厂家	天津予晟峰钢铁有限公司	使用部位	光伏
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观尺寸		40*4/50*5	合格	
2	基材厚度		4/5	合格	
3	镀膜厚度		平均≥65 μ m	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺、卷尺、镀锌层测厚仪		
检验人员	孙金龙		检验日期	2019 年 11 月 19 日	

填写、使用说明

- （1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- （2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- （3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

平行检验记录表

工程名称：邯郸涉县光润新能源 5.5 兆瓦分布式项目 编号：ZHJL-SXGR-PXJY-12

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	河北筑能工程技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	组件安装		设计图纸要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	孙金龙		检验日期	2019 年 11 月 25 日	

填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的口框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

平行检验记录表

工程名称：邯郸涉县光润新能源 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-PXJY-13

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	1
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱逆变、预制舱、SVG 基础	实施单位	河北筑能工程技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	箱逆变、预制舱、SVG 基础		设计图纸要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	孙金龙		检验日期	2019 年 11 月 30 日	

填写、使用说明

- （1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的口框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- （2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- （3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。