

平行检验记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号:PXJY-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预制管桩	材料型号规格	300x450
		生产厂家	广东建华	使用部位	20MW光伏区区域
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	柱头	按设计要求	合格		
2	壁厚	按设计要求	合格		
3	直径	按设计要求	合格		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	291181	检验日期	2019 年 10 月 19 日		