

平行检验记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：PXJY- 004

| 检验对象分类   |       |                                | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备    | 设备名称                           |                             | 设备型号规格                                 |                             |
|          |       | 生产厂家                           |                             | 安装位置                                   |                             |
|          | 材料    | 材料名称                           | 光伏支架                        | 材料型号规格                                 | 按图纸要求                       |
|          |       | 生产厂家                           | 天津仁汇                        | 使用部位                                   | 20MW光伏区2#阵列                 |
|          | 工序    | 工序名称                           |                             | 实施单位                                   |                             |
|          |       | 其他                             |                             |                                        |                             |
| 序号       | 检验项目  | 质量标准                           | 质量检验结果                      | 备注                                     |                             |
| 1        | 立柱 1  | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
| 2        | 立柱 2  | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
| 3        | 前斜撑   | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
| 4        | 后斜撑   | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
| 5        | 横担    | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
| 6        | 檩托    | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
| 7        | 檩条连接件 | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
| 8        | 抱箍 1  | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
| 9        | 抱箍 2  | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
| 10       | 组件连接件 | 按设计要求                          | 合格                          |                                        |                             |
|          |       |                                |                             |                                        |                             |
|          |       |                                |                             |                                        |                             |
| 检验结论     |       | 进场抽检 40MW, 按 10% 的比例抽检, 符合设计要求 |                             |                                        |                             |
| 检验仪器及编号  |       | 卷尺、游标卡尺                        |                             |                                        |                             |
| 检验人员     | 曹育    | 检验日期                           | 2019 年 10 月 27 日            |                                        |                             |