

平行检验记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：PXJY- 008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	按图纸要求
		生产厂家	天津仁汇	使用部位	20MW光伏区 4#井区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	檩条 2	按设计要求	合格		
2	檩条 3	按设计要求	合格		
3	檩条 3	按设计要求	合格		
检验结论		进场约 0.5mw. 按 10% 的比例抽检, 符合设计要求.			
检验仪器及编号		卷尺 游标卡尺			
检验人员	曹育	检验日期	2019 年 11 月 2 日		