

平行检验记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：PXJY- 01

| 检验对象分类   |      |       | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|------|-------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备   | 设备名称  |                             | 设备型号规格                                 |                             |
|          |      | 生产厂家  |                             | 安装位置                                   |                             |
|          | 材料   | 材料名称  | 光伏支架                        | 材料型号规格                                 | 按图纸要求                       |
|          |      | 生产厂家  | 天津仁汇                        | 使用部位                                   | 20MW渔光区5#区域                 |
|          | 工序   | 工序名称  |                             | 实施单位                                   |                             |
|          |      | 其他    |                             |                                        |                             |
| 序号       | 检验项目 | 质量标准  | 质量检验结果                      | 备注                                     |                             |
| 1        | 檩条 1 | 按设计要求 | 合格                          |                                        |                             |
| 2        | 斜梁   | 按设计要求 | 合格                          |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
|          |      |       |                             |                                        |                             |
| 检验结论     |      |       | 进场约0.6mw. 按10%比例抽检, 符合设计要求. |                                        |                             |
| 检验仪器及编号  |      |       | 卷尺 游标卡尺                     |                                        |                             |
| 检验人员     | 曹育   |       | 检验日期                        | 2019 年 11 月 5 日                        |                             |