

平行检验记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号:PXJY-043

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站 SVG 基础土方开挖	施工单位	镇江大益新能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基底土性	应符合设计要求	合格		
2	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	合格		
3	基坑、基槽长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	+20~0mm	合格		
4	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	合格		
5					
6					
7					
8					
9					
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	黄长青		检验日期	2019年10月17日	