

平行检验记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号:PXJY- 055

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	35KV 开关柜（一次舱）模板拆除	实施单位	镇江大益新能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆		应按施工技术方案执行	合格	
2	侧模拆除		混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	合格	
3	模板拆除		模板拆除时，不对基础形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运	合格	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	黄长春		检验日期	2019 年 10 月 27 日	