

## 平行检验记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目  
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号:PXJY-060

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备		<input type="checkbox"/> 材料		<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	升压站独立避雷针基础土方开挖	施工单位	镇江大益新能源工程有限公司		
		其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注			
1	基底土性	应符合设计要求	合格				
2	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	合格				
3	基坑、基槽长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	+20~0mm	合格				
4	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	合格				
5							
6							
7							
8							
9							
检验结论		符合设计要求					
检验仪器及编号		卷尺					
检验人员	黄长春		检验日期	2019年11月4日			