

平行检验记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号:PXJY- 083

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	升压站旗台模板拆除	实施单位
其他				
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行	合格	
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	合格	
3	模板拆除	模板拆除时，不对基础形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运	合格	
检验结论		符合设计要求		
检验仪器及编号		卷尺		
检验人员	黄长春	检验日期	2019 年 11 月 21 日	