

平行检验记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: PZJY-025

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2#屋面接地扁钢焊接	实施单位	慧天新能源技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	扁钢型号、规格	设计要求	观察		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	仪器测量		
3	焊接搭接面	设计要求	用钢尺测量		
4	焊缝质量	设计要求	观察		
5	焊接接头防腐	设计要求	观察		
检验结论		符合设计要求及施工规范要求			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	高云华	检验日期	2020 年 7 月 17 日		



扫描全能王 创建