

平行检验记录表

工程名称：南通象的海洋装备有限责任公司 8兆峰瓦光伏项目

编号：XYGF-00

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	铝合金支架	材料型号规格	6061-T6 40x3 (mm)
		生产厂家	江苏南洋铝业有限公司	/	/
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	四川艾思玛电力工程有限公司
		其他	无		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	设计图纸要求	符合		
3	数量	齐全	齐全		
4	安装形式	设计图纸要求	符合	部分夹具螺栓松动	
5	垂直度	设计图纸要求	合格		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	李明	检验日期	2019 年 11 月 6 日		



扫描全能王 创建