

平行检验记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

编号：WLHT-PXJC-023

检验对象分类			☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格				
		生产厂家		安装位置				
	材料	材料名称		材料型号规格				
		生产厂家		使用部位				
	工序	工序名称	升压站电气设备 接地安装	施工单位	乌兰浩特市万莹电力安 装有限责任公司			
		其他						
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果		备 注		
1	设备底座或外壳接地		设计要求	符合要求				
2	接地扁铁规格、数量、镀锌层检查		设计要求	符合要求				
3	接地焊接检查		规范要求	符合要求				
4	接地埋置深度		设计要求	符合要求				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
检验结论			符合要求					
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺					
检验人员	王长亮			检验日期	2019 年 12 月 28 日			