

平行检验记录表

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-PXJY-003

检验对象分类		☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
名称		支架	实施单位	云南朝铭电力工程有限公司
其它			地点	塔子林
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	材料尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	齐全
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	材料各孔洞	设计要求	游标卡尺测量	符合要求
6	镀锌层厚度	设计要求	镀锌测厚仪	符合要求
7				
检验结论		合格，可用于指定部位。		
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、镀锌测厚仪。		
检验人员		桂华	检验日期	2019年11月15日