

JZL7

平行检验记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JZL7-ZHJL-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	C130*50*5386
		生产厂家	江苏火蓝电气有限公司	使用部位	钦州康熙岭渔光一体光伏发电项目
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观检查	支架镀锌层厚度	符合设计要求	检验合格	
2		外形尺寸	按设计规定、无变形	无变形	
3		支架外观	完整无剥落	外观良好	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	费金生		检验日期	2019年12月05日	



扫描全能王 创建