

平行检验记录

项目名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号：HNGF-B13-037

单位工程：外线基础工程				
承包单位：湖南中程电力工程有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
平行检验的部位或工序：外线 8#塔基础预埋件安装				
平行检验的依据：设计图纸及规范要求				
平行检验的项目：基础预埋件安装				
使用的方法和仪器设备：卡尺、钢卷尺、水平仪、水准仪				
检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
平 行 检 验 记 录	外线 8#塔基础 预埋件 安装	预埋件中心线位置 mm	≤3	2合格
		相邻预埋件高差 mm	≤4 或 (1.5)	2合格
		预埋件水平偏差 mm	≤2	1合格
		预埋件标高偏差 mm	+2~-10	1合格
		预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	4合格
		型钢埋件翘曲 mm	≤5	2合格
本次检验小结意见： 合格				
项目部：湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 施工项目部		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 监理单位：王峰		
质检员：范增明		平行检验人员：王峰		
2020 年 4 月 10 日		2020 年 4 月 10 日		

本表一式三份，由项目监理单位填写，建设管理单位存一份，项目监理单位存一份，承包单位存一份。