

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0501

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	01 接地安装敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格		
2	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格		
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格		
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格		
5	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格		
6	接地装置埋设深度、间距搭接长度	满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格		
7	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格		
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝煌	检验日期	2020年1月2日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0502

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	02 接地安装敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格		
2	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格		
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格		
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格		
5	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格		
6	接地装置埋设深度、间距搭接长度	满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格		
7	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格		
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝辉	检验日期	2020 年 1 月 3 日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0503

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	03 接地安装敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	符合		
2	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格		
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格		
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格		
5	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格		
6	接地装置埋设深度、间距搭接长度	满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格		
7	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格		
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝煌	检验日期	2020年1月4日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0504

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	04 接地安装敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格		
2	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格		
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格		
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格		
5	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格		
6	接地装置埋设深度、间距搭接长度	满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格		
7	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格		
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝煌	检验日期	2020 年 1 月 5 日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0505

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	05 接地安装敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	接地装置测试点的设置		满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格	
2	接地电阻值测试		满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格	
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设		满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格	
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸		满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格	
5	接地模块设置应垂直或水平就位		满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格	
6	接地装置埋设深度、间距搭接长度		满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格	
7	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸		满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格	
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用		满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格	
检验结论			符合要求		
检验人员	王朝辉		检验日期	年 月 6 日	

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0506

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	06 接地安装敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格		
2	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格		
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格		
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格		
5	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格		
6	接地装置埋设深度、间距搭接长度	满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格		
7	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格		
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝焱	检验日期	年 月 7 日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0507

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	07 接地安装敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格		
2	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格		
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格		
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格		
5	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格		
6	接地装置埋设深度、间距搭接长度	满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格		
7	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格		
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝煌	检验日期	年 月 8 日		

平行检验记录表

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：JLPX-0508

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	08 接地安装敷设	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006 (24.1.1) 要求	合格		
2	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006 (24.1.2) 要求	合格		
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006 (24.1.3) 要求	合格		
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.1.4) 要求	合格		
5	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006 (24.1.5) 要求	合格		
6	接地装置埋设深度、间距搭接长度	满足 GB 50169-2006 (24.2.1) 要求	合格		
7	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006 (24.2.2) 要求	合格		
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006 (24.2.3) 要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	王朝煌	检验日期	年 月 9 日		