

平行检验记录表

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目

编号：DLZY-ZHJL-PJ

检验对象分类		☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
名称		支架安装	实施单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
其它			地点	管棚车间
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	符合要求
2	尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	齐全
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	符合要求
6	安装方向	方向正确	核对图纸检查	符合要求
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求
8	接地安装	符合图纸设计要求	观察	符合要求
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢尺		
检验人员		王石欣	检验日期	2017年12月12日



扫描全能王 创建