

平行检验记录表

工程名称：立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目

编号：KSLX-ZH-012

检验对象分类			☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序					
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格							
		生产厂家			安装位置							
	材料	材料名称			材料型号规格							
		生产厂家			使用部位							
	工序	工序名称	组串接线		实施单位		四川艾思玛电力工程有限公司					
		其他	检验标准：/									
序号	逆变器编号 组串编号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	(天气、时间)
1	NB02	797	800	797	800	798	799	800	802	802	811	晴 11:00
2	NB03	789	790	790	800	800	802	800	802	802	807	晴 11:10
3	NB04	801	802	800	802	801	802	801	802	801	802	晴 11:19
4	NB05	801	802	801	801	802	800	801	801	802	800	晴 11:30
5	NB06	801	800	802	801	803	800	801	799	797	800	晴 14:30
6	NB07	801	800	802	801	801	802	801	802	800	801	晴 15:00
7	NB08	801	800	801	802	801	802	801	801	801	797	晴 15:10
8	NB09	801	802	807	803	801	802	801	802	801	801	晴 15:20
9	NB10	801	802	801	802	801	803	797	799	800	800	晴 15:30
10	NB11	801	800	800	799	798	800	802	801	801	803	晴 15:31
检验结论		合格										
检验仪器及编号		万用表										
检验人员	宋松	检验日期	2020 年 10 月 7 日									