

平行检验记录表

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式
光伏发电项目

编号：NTRXT-02

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热浸锌桥架、盖板	材料型号规格	梯形 100*100 100*200 200*300
		生产厂家	上海聚丰热镀锌 有限公司	使用部位	拟定部位
	工序	工序名称	检验	实施单位	徐州三和电力建 设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	镀锌层厚度		GB/T13912-2002	55 μ m	
2	附着力			锤击不脱皮	
3	外观			表面光洁	
4					
5					
6					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			镀锌层测厚仪		
检验人员	刘德文		检验日期	2019 年 12 月 20 日	