

平行检验记录表

工程名称：江苏大丰德和绝热 2.72304 光伏发电项目

编号：PXJC-008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	除锈防腐	实施单位	江苏中天科技工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果		备 注
1	打磨	图纸设计要求	符合要求		
2	底漆两道	图纸设计要求	符合要求		
3	面漆一道	图纸设计要求	符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		巡视检查			
检验人员	胡学东		检验日期	2020 年 04 月 04 日	