

平行检验记录表

工程名称:通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号: JZL3-JL01-018

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	φ12
		生产厂家	荆州市群力金属制品有限公司	使用部位	二次预制舱基础
	工序	工序名称	二次预制舱基础浇筑	实施单位	青海驰腾电力自动化有限公司
其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	钢筋直径检查	钢筋 φ12, 允许误差±0.4mm	钢筋 φ11.9、φ12、φ12.1		
2	钢筋间距检查	间距 150mm, 允许误差±0.5mm	间距 146mm、148mm、152mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、钢卷尺			
检验人员		检验日期	2021年04月5日		

