

平行检验记录表

工程名称:通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号: JZL3-JL01-020

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	Φ8
		生产厂家	武钢集团汉阳钢厂	使用部位	SVG 箱式基础
	工序	工序名称	SVG 箱式基础浇筑	实施单位	青海驰腾电力自动化有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢筋直径检查	钢筋 Φ8, 允许误差 ±0.3mm	钢筋 Φ7.9、Φ7、Φ7.1		
2	钢筋间距检查	间距 200mm, 允许误差 ±0.5mm	间距 196mm、198mm、202mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、钢卷尺			
检验人员	3482	检验日期	22 年 04 月 2 日		



扫描全能王 创建