

平行检验记录表

工程名称:通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号: JZL3-JL01-023

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	C 型钢
		生产厂家	江苏火蓝电气有限公司	使用部位	光伏 T2 区
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	中电建湖北电力建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	镀膜厚度	镀膜厚度 65um,允许偏差≥60um	镀膜厚度 70um、68um、80um		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀锌测厚仪			
检验人员	检验日期		2020 年 11 月 06 日		



扫描全能王 创建