

平行检验记录表

工程名称:通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号: JZL3-JL01-027

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	Φ14
		生产厂家	荆州市群力金属制品有限公司	使用部位	雨水井基础
	工序	工序名称	雨水井基础浇筑	实施单位	青海驰腾电力自动化有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	钢筋直径检查	钢筋 Φ14, 允许误差 ±0.4mm	钢筋 Φ13.9、Φ14、Φ14.1		
2	钢筋间距检查	间距 200mm, 允许误差 ±0.5mm	间距 196mm、198mm、202mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、钢卷尺			
检验人员	lyh	检验日期	2020 年 05 月 15 日		



扫描全能王 创建