

平行检验记录表

工程名称:通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号: JZL3-JL01-037

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	光伏区 T1、T2
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	中电建湖北电力建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	倾斜角度 15°	±1°	合格		
2	垂直角度 90°	±0.5°	合格		
3	光伏板间距	均匀	合格		
4	光伏板平整度	单组在一条水平线上	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		角度仪、钢卷尺、游标卡尺、角尺			
检验人员	王孝金	检验日期	2020 年 5 月 28 日		



扫描全能王 创建