

平行检验记录表

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-2-6

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	
		生产厂家	江苏威尔	使用部位	1 号厂房屋面支架
	工序	工序名称		实施单位	天目电力公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
2	外形尺寸		符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
3	零部件数量		齐全	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
4	材质		符合图纸设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
5	安装位置		符合图纸设计	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
6	安装的形式		形式、规格符合设计文件的规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
7	安装标高		与图纸设计一致	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
8	安装方向		方向正确	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
9	中心线偏差		≤2mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
10	螺栓紧固		符合厂家技术要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
检验结论			符合要求		
检验人员	王 国 富		检验日期	2020 年 6 月 24 日	



扫描全能王 创建