

# 平行检验记录表

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-2-15

| 检验对象分类   |           |      | 设备 <input type="checkbox"/> | 材料              | 工序 <input type="checkbox"/> |
|----------|-----------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备        | 设备名称 |                             | 设备型号规格          |                             |
|          |           | 生产厂家 |                             | 安装位置            |                             |
|          | 材料        | 材料名称 | 桥架                          | 材料型号规格          | 400×100 600×100             |
|          |           | 生产厂家 | 镇江银阳电气有限公司                  | 使用部位            | 1号厂房                        |
|          | 工序        | 工序名称 |                             | 实施单位            | 天目电力                        |
|          |           | 其他   |                             |                 |                             |
| 序号       | 检 验 项 目   | 质量标准 | 质量检验结果                      |                 | 备 注                         |
| 1        | 型号、规格     | 设计要求 | 符合要求                        |                 |                             |
| 2        | 镀锌层厚度、附着力 | 设计要求 | 符合要求                        |                 |                             |
| 3        | 材质        | 设计要求 | 符合要求                        |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
|          |           |      |                             |                 |                             |
| 检验结论     |           |      | 符合要求                        |                 |                             |
| 检验仪器及编号  |           |      | 钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪             |                 |                             |
| 检验人员     | 王 国 富     |      | 检验日期                        | 2020 年 7 月 31 日 |                             |



扫描全能王 创建