

平行检验记录表

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-2-16

检验对象分类			设备 ☐	材料	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1 号厂房屋顶接地扁铁焊接	实施单位	天目电力
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	扁钢型号、规格	设计要求	符合要求		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	符合要求		
3	焊接搭接面	设计要求	符合要求		
4	焊缝质量	设计要求	符合要求		
5	焊接接头防腐	设计要求	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	王国富	检验日期	2020 年 8 月 13 日		



扫描全能王 创建