

平行检验记录表

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-2-24

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	逆变器	材料型号规格	SG100CX
		生产厂家	阳光电源股份有限公司	使用部位	4 号厂房屋顶
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天目电力公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面	10mm	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	高度、方向	符合设计要求	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	与支架连接	牢固可靠	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		符合要求			
检验人员	王同富		检验日期	2020 年 9 月 11 日	



扫描全能王 创建