

平行检验记录表

工程名称：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 编号：NJGXDC-851-4-2-3

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	
		生产厂家	华力技术有限公司	安装位置	屋面
	材料	材料名称	光伏并网逆变器	材料型号规格	
		生产厂家	华力技术有限公司	使用部位	屋面
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	四川渝庆建安建设工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面	10mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	高度、方向	符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		符合图纸设计			
检验人员	东航	检验日期	2020 年 05 月 30 日		