

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PXJY-001

施工部位	HG17 风机位灌注桩钢筋笼 安装	检验时间	2020 年 5 月 6 日
检验项目: 灌注桩钢筋笼制作、安装 检验依据: 图纸、规范 检验方式: 钢尺、卷尺 问题及处理情况: 个别部位钢筋绑扎漏绑、箍筋间距不均匀, 要求施工单位现场整改, 经检查后符合要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它  项目监理部 (章) 天津龙源汉沽三期风电项目 总/专业监理工程师: <u> </u> 日 期: <u>2020年5月6日</u>			