

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PXJY-011

施工部位	HG11 风机位灌注桩钢筋笼 安装	检验时间	2020 年 6 月 06 日
检验项目: 灌注桩钢筋笼制作、安装 检验依据: 图纸、规范 检验方式: 钢尺、卷尺 问题及处理情况: 钢筋笼制作存在随意性和偶然性, 少部分钢筋笼个别部位制作存在主筋与箍筋不密贴、箍筋间距过大, 要求施工现场立即按规范要求及图纸进行整改, 经过 1 小时后复验符合要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它  项目监理部 (章): 总/专业监理工程师: <u>王立军</u> 日 期: <u>2020年6月6日</u>			