

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PXJY-038

施工部位	HG10 风机基础灌注桩钢筋 笼制作	检验时间	2021 年 3 月 23 日
检验项目: 风机基础钢筋笼制作绑扎 检验依据: 图纸、规范 检验方式: 钢尺、卷尺 问题及处理情况: 个别箍筋不均匀, 不符合设计要求; 钢筋笼对接焊口不饱满, 不符合规范要求; 以上问题施工单位现场立即整改, 2 小时后整改到位, 符合要求。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它  项目监理部 (章) 总/专业监理工程师: <u>马瑞祺</u> 日 期: <u>2021. 3. 23</u>			