

平行检验记录表

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-SQDSQZ-PJ-2021040301

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	高压电力电缆	材料型号规格	ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120
		生产厂家	浙江元通线缆	使用部位	2#光伏并网柜~2#光伏接入柜
	工序	工序名称	高压电缆敷设	实施单位	浙江慈安电力发展有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
敷 设 前 检 查	电缆及附件技术文件	齐全	符合		
	型号、规格及数量	按设计规定	符合	对照图纸检查	
	外观检查	无机械损伤, 油压正常, 密封良好	符合	观察检查	
	绝缘检查	良好	良好	检查试验记录	
	敷设道路	畅通, 无积水和杂物	符合	观察检查	
电 缆 标 志 牌	装设位置	电缆终端、电缆接头处	符合		
	标志	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点; 字迹清晰, 不易脱落	符合	对照电缆清册检查	
	固定	挂装牢靠	符合	用手触摸	
	规格	防腐、统一	符合	观察检查	
电 缆 排 列	断面布置	按 GB 50168 规定	符合	观察检查	
	外观检查	排列整齐, 弯曲一致, 少交叉	符合	观察检查	
	交流单芯电缆排列方式	按设计规定	符合	观察检查	
检验结论		符合			
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员	张	检验日期	2021 年 04 月 03 日		



扫描全能王 创建