平行检验记录表

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号： JLPX-001

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格	
		生产厂家	安装位置	
	材料	材料名称	材料型号规格	
		生产厂家	使用部位	
	工序	工序名称	1区电缆敷设	实施单位
其他				
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格	
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格	
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢固	合格	
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格	
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格	
6	敷设路径	符合 GB 50168—2016 规定	合格	
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格	
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋电缆标志桩齐全	合格	
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格	
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格	
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格	
检验结论		符合要求		
检验人员	甄文波	检验日期	2020 年 5 月 11 日	

平行检验记录表

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLPX-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	5区电缆敷设	实施单位	江苏长江环境科技工程有限公司
	其他				
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋 电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合GB 50168—2016 规定	合格		
			合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	刘德东	检验日期	2020 年 5 月 15 日		