

平行检验记录表

工程名称： 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHIJL-JLPX-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	13 区电缆敷设	实施单位	江苏长江环境科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好	合格		
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠	合格		
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求	合格		
5	电缆敷设后外观检查	无机机械损伤	合格		
6	敷设路径	符合GB 50168—2016 规定	合格		
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠	合格		
8	直埋电缆	电缆覆盖软土、直埋 电缆标志桩齐全	合格		
9	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求	合格		
10	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
11	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定	合格		
检验结论		符合要求			
检验人员	刘德水	检验日期	2020 年 5 月 21 日		