

平行检验记录表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLPX-0401

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1区组件安装	实施单位	江苏长江环境科技工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012	
2	外形尺寸	符合图纸	合格	GB/T50796-2012	
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012	
4	安装位置	符合图纸设计要求	合格	GB/T50796-2012	
5	安装的形式	符合设计文件的规定	合格	GB/T50796-2012	
6	安装标高	与图纸设计一致	合格	GB/T50796-2012	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格	GB/T50796-2012	
8	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	合格	GB/T50796-2012	
9	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	合格	GB/T50796-2012	
10	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	合格	GB/T50796-2012	
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格	GB/T50796-2012	
12	接地安装	符合图纸设计要求	合格	GB/T50796-2012	
检验结论		符合要求			
检验人员	刘德水	检验日期	2020年5月7日		

平行檢驗記錄表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-JLFX-0402

检验对象分类			□设备	□材料	√工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2区组件安装	实施单位	江苏长江环境科技工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格	GB/T50796-2012
2	外形尺寸		符合图纸		GB/T50796-2012
3	零部件数量		齐全		GB/T50796-2012
4	安装位置		符合图纸设计要求		GB/T50796-2012
5	安装的形式		符合设计文件的规定		GB/T50796-2012
6	安装标高		与图纸设计一致		GB/T50796-2012
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求		GB/T50796-2012
8	安装角度		方向正确，且偏差±1°		GB/T50796-2012
9	组件边缘高差		相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10		GB/T50796-2012
10	组件平整度		相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）		GB/T50796-2012
11	组件下缘距地面距离		符合图纸设计要求		GB/T50796-2012
12	接地安装		符合图纸设计要求		GB/T50796-2012
检验结论			符合要求		
检验人员		刘德水	检验日期		2020年5月5日

平行检验记录表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHUJL-JLPX-0403

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3区组件安装	实施单位	江苏长江环境科技工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012	
2	外形尺寸	符合图纸	合格	GB/T50796-2012	
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012	
4	安装位置	符合图纸设计要求	合格	GB/T50796-2012	
5	安装的形式	符合设计文件的规定	合格	GB/T50796-2012	
6	安装标高	与图纸设计一致	合格	GB/T50796-2012	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格	GB/T50796-2012	
8	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	合格	GB/T50796-2012	
9	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	合格	GB/T50796-2012	
10	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	合格	GB/T50796-2012	
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格	GB/T50796-2012	
12	接地安装	符合图纸设计要求	合格	GB/T50796-2012	
检验结论		符合要求			
检验人员	刘德文	检验日期	2020年5月3日		

平行检验记录表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLPX-0404

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	4区组件安装	实施单位	江苏长江环境科技工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	合格	GB/T50796-2012	
2	外形尺寸	符合图纸	合格	GB/T50796-2012	
3	零部件数量	齐全	合格	GB/T50796-2012	
4	安装位置	符合图纸设计要求	合格	GB/T50796-2012	
5	安装的形式	符合设计文件的规定	合格	GB/T50796-2012	
6	安装标高	与图纸设计一致	合格	GB/T50796-2012	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格	GB/T50796-2012	
8	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	合格	GB/T50796-2012	
9	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	合格	GB/T50796-2012	
10	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	合格	GB/T50796-2012	
11	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	合格	GB/T50796-2012	
12	接地安装	符合图纸设计要求	合格	GB/T50796-2012	
检验结论		符合要求			
检验人员	刘德权	检验日期	2020年5月1日		