

平行检验记录表

工程名称：河南油田采油一厂 双河分布式光伏项目
 编号：KDX-IFILCI-IWAI-

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	强电成套设备	设备型号规格	
		生产厂家	扬州华鼎电气	安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	YBW0-12/25-2000(C)
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	徐州市工业设备安装有限责任公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
一	高低压预置柜	GB17467-2010	合格		
检验结论			符合设计图及标准要求，符合规范要求 合格		
检验仪器及编号			圈尺		
检验人员	王立杰		检验日期	2020年6月25日	



平行检验记录表

工程名称：河南油田采油一厂 双河分 分布式光伏项目
 编号：KDW-IFHCL-1WAM-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	徐州市工业设备安装有限责任公司
		其他	相变、配变、电缆、钢架、绑扎施工		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
一、	相变钢架间距检查	GB50300-2013	±10mm		
	及钢架				
二、	配变装设电缆钢架		±10mm		
	及间距检查				
检验结论			符合规范及图纸要求，合格。		
检验仪器及编号			图尺。		
检验人员	王瑞芳		检验日期	2020. 年 6 月 19 日	

